



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Виконавчий директор  
КНП «УЖКР»

Андрій ПОЗНЯК

2023р.



ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови  
Віктор ШЕВЧЕНКО

2023р.

Температурний графік роботи теплових мереж м.Славутич на 2023 – 2024 роки

| Температура зовнішнього повітря | Розрахункова температура мережевої води |                                       | Тепловая мощность (Гкал/час) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------|
|                                 | t <sub>нп</sub>                         | t <sub>гекс</sub> / t <sub>зекс</sub> |                              |
| 10,0                            | 70,0                                    | 56,3                                  | 13,7                         |
| 9,0                             | 70,0                                    | 55,2                                  | 14,8                         |
| 8,0                             | 70,0                                    | 54,2                                  | 15,8                         |
| 7,0                             | 70,0                                    | 53,0                                  | 17,0                         |
| 6,0                             | 70,0                                    | 51,9                                  | 18,1                         |
| 5,0                             | 70,0                                    | 50,9                                  | 19,1                         |
| 4,0                             | 70,0                                    | 49,8                                  | 20,2                         |
| 3,0                             | 70,0                                    | 48,7                                  | 21,3                         |
| 2,0                             | 70,0                                    | 47,6                                  | 22,4                         |
| 1,0                             | 70,0                                    | 46,5                                  | 23,5                         |
| 0,0                             | 70,8                                    | 46,4                                  | 24,4                         |
| -1,0                            | 72,9                                    | 47,6                                  | 25,3                         |
| -2,0                            | 74,9                                    | 48,7                                  | 26,2                         |
| -3,0                            | 77,0                                    | 49,9                                  | 27,1                         |
| -4,0                            | 79,0                                    | 51,0                                  | 28,0                         |
| -5,0                            | 81,1                                    | 52,2                                  | 28,9                         |
| -6,0                            | 83,1                                    | 53,3                                  | 29,8                         |
| -7,0                            | 85,0                                    | 54,4                                  | 30,6                         |
| -8,0                            | 86,9                                    | 55,5                                  | 31,4                         |
| -9,0                            | 88,8                                    | 56,6                                  | 32,2                         |
| -10,0                           | 90,7                                    | 57,7                                  | 33,0                         |
| -11,0                           | 92,6                                    | 58,8                                  | 33,8                         |
| -12,0                           | 94,4                                    | 59,8                                  | 34,6                         |
| -13,0                           | 96,2                                    | 60,9                                  | 35,3                         |
| -14,0                           | 98,4                                    | 61,9                                  | 36,5                         |
| -15,0                           | 100,6                                   | 63,0                                  | 37,6                         |
| -16,0                           | 102,4                                   | 64,0                                  | 38,4                         |
| -17,0                           | 104,2                                   | 65,0                                  | 39,2                         |
| -18,0                           | 105,9                                   | 66,0                                  | 39,9                         |
| -19,0                           | 108,2                                   | 67,0                                  | 41,2                         |
| -20,0                           | 110,7                                   | 68,0                                  | 42,7                         |
| -21,0                           | 112,9                                   | 69,0                                  | 43,9                         |
| -22,0                           | 115,0                                   | 70,0                                  | 45,0                         |

