



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Виконавчий директор
 КП "ХАРКІВ
 КОМУНАЛЬНЕ
 ГОСПОДАРСТВО"
 від 11 грудня 2025 року
 за № 31478318

Андрій ПОЗНЯК
 2025р.



ПОГОДЖЕНО
 Міський голова
 Юрій ФОМІЧЕВ
 2025р.

Температурний графік роботи теплових мереж м.Славутин на 2025-2026 роки

Температура зовнішнього повітря	Розрахункова температура мережевої води								Тепловая мощность (Гкал/час)
	t _{гвс}	t _{гвс} (без зрінок)	t _{гвс} (між ЦТП)	t _{гвс} (на ввід в буд.)	t _{гвс}	t _{гвс} (без зрінок)	t _{гвс}	t _{гвс} (без зрінок)	
10,0	70,0	47,0	40,7	39,5	56,3	33,3	13,7		
9,0	70,0	49,5	43,1	41,8	55,2	34,7	14,8		
8,0	70,0	51,9	45,4	43,9	54,2	36,1	15,8		
7,0	70,0	54,4	47,8	46,2	53,0	37,4	17,0		
6,0	70,0	56,9	50,2	48,4	51,9	38,8	18,1		
5,0	70,0	59,3	52,5	50,6	50,9	40,2	19,1		
4,0	70,0	61,6	54,7	52,6	49,8	41,4	20,2		
3,0	70,0	64,0	57,0	54,8	48,7	42,7	21,3		
2,0	70,0	66,3	59,2	56,8	47,6	43,9	22,4		
1,0	70,0	68,7	61,5	59,0	46,5	45,2	23,5		
0,0	70,8	70,8	63,6	60,9	46,4	46,4	24,4		
-1,0	72,9	72,9	65,6	62,8	47,6	47,6	25,3		
-2,0	74,9	74,9	67,5	64,6	48,7	48,7	26,2		
-3,0	77,0	77,0	69,5	66,4	49,9	49,9	27,1		
-4,0	79,0	79,0	71,4	68,2	51,0	51,0	28,0		
-5,0	81,1	81,1	73,4	70,1	52,2	52,2	28,9		
-6,0	83,1	83,1	75,4	71,9	53,3	53,3	29,8		
-7,0	85,0	85,0	77,2	73,6	54,4	54,4	30,6		
-8,0	86,9	86,9	79,0	75,3	55,5	55,5	31,4		
-9,0	88,8	88,8	80,8	77,0	56,6	56,6	32,2		
-10,0	90,7	90,7	82,7	78,8	57,7	57,7	33,0		
-11,0	92,6	92,6	84,5	80,5	58,8	58,8	33,8		
-12,0	94,4	94,4	86,2	82,1	59,8	59,8	34,6		
-13,0	96,2	96,2	88,0	83,8	60,9	60,9	35,3		
-14,0	98,4	98,4	90,0	85,6	61,9	61,9	36,5		
-15,0	100,6	100,6	92,1	87,6	63,0	63,0	37,6		
-16,0	102,4	102,4	93,9	89,2	64,0	64,0	38,4		
-17,0	104,2	104,2	95,6	90,8	65,0	65,0	39,2		
-18,0	105,9	105,9	97,2	92,3	66,0	66,0	39,9		
-19,0	108,2	108,2	99,4	94,3	67,0	67,0	41,2		
-20,0	110,7	110,7	101,8	96,5	68,0	68,0	42,7		
-21,0	112,9	112,9	103,9	98,4	69,0	69,0	43,9		
-22,0	115,0	115,0	105,9	100,3	70,0	70,0	45,0		

Температурний графік роботи теплових мереж м.Славутич на 2025 -2026 роки

